

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО»**

350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, помещ. 301, ИНН 2311322773 КПП 231201001
тел. (861) 206-10-10, e-mail: krteplo@yandex.ru

А К Т

повторного допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у
потребителя (переоформления)

Произведён технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии потребителя:

МАУ ДО МЭЦ

по адресу: г. Краснодар, ул. Тюляева 33

проверена комплектность необходимой технической документации, а также соответствие пломб и оттисков очередным срокам проведения Государственной поверки приборов узла учёта тепловой энергии

в результате чего установлено: _____

(указать соответствие (несоответствие) пунктам правил)

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию с «28» 09 2023г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора	Место установки	Дата очередной поверки	Пломбы
ТВ-7-03М	22-167718	$V_1 = 12899,07 \text{ м}^3$ $V_2 = 6353,64 \text{ м}^3$	ГВС	24.08.26г	14670001 46264659/60
ПРЭМ-20	802154	$Q = 156,4 \text{ кВт}$	Под. гвс	31.08.26г	14637341
ПРЭМ-20	798507		Обр. гвс	02.12.26г	16308641
КТСП-Н	58834г/х		гвс	21.07.27г	14637343/44
L _{допу} = -				Ду = -	
Наличие модема да/нет -				№ СИМ-карты -	
*Контрольная сумма настроечных параметров				КС= E0D4	

Эл. почта: romanov-ev@krteplo Тел.: 8-961-852-71-76

Представитель энергоснабжающей организации: _____

(должность, фамилия, подпись, номер телефона)

Ответственный представитель потребителя: _____

(должность, фамилия, подпись, номер телефона)

Представитель обслуживающей организации: _____

(должность, фамилия, подпись, номер телефона)